

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego objętego ustawą Prawo zamówień publicznych pt.: **Dostawa części zamiennych aparatury rozdzielczej, łączeniowej i zabezpieczającej niskiego napięcia i średniego napięcia dla Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 312-11.**

Nr postępowania: 702500285

Działając w oparciu o art. 135 ust. 2 i 6 oraz art. 137 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający odpowiada na zapytanie Wykonawcy i modyfikuje treść SWZ w następujący sposób:

Pytanie nr 1:

Prosimy o przeniesienie pozycji 8.14 (PRZEPUST BOCZNY ŁĄCZĄCY DWIE SKRZYNKI Q 48 ROZDZIELNIA RTI) oraz 8.15 (STEROWNIK=REGULATOR TYRYSTORÓW RTG-500/1000/C 302.113-U102 LUB 302.113-U202 500KW 230V 3X1000V 0-40C 50HZ DO ROZRUSZNIKA TYRYSTOROWEGO OGNIOSZCZELNEGO RTOCA-2/315 RTOCA-2/400 RTO-500) jako osobne zadania gdyż blokują możliwość złożenia atrakcyjnej oferty na pozostałe części zadania co wpływa na konkurencyjność całości oferty. Lub przeniesienie pozycji 8.1 do 8.13 do zadania 7 jako listwy zaciskowe.

Pytanie nr 2:

Dzień dobry, czy zamawiający wyraża zgodę na złożenie oferty częściowej na poszczególne pozycje w zadaniu 8, ponieważ jest prawdopodobieństwo, że nie wszystkie pozycje będą możliwe przez nas do zaoferowania co spowoduje brak możliwości złożenia oferty.

Odpowiedź na pytania nr 1 i 2:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ polegającej na przeniesieniu z zadania nr 8 pozycji nr 14 oraz 15 do zadania nr 11, zgodnie z poniższym:

Część IV SWZ pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1. (...)

Liczba pozycji asortymentowych w zadaniu nr 5 wynosi: 7, a w zadaniu nr 11 wynosi: 50.

Załącznik nr 1 do SWZ lit. B cz. II pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3. Dodatkowe wymagania dla części zamiennych i podzespołów budowy przeciwwybuchowej – dla zadania nr 1 poz. 1-5, 8, 10, 12; zadania nr 3 poz. 4-9; zadania nr 9 poz. 2-5, 7, 9; **zadania nr 11 poz. 49.**

Załącznik nr 1 do SWZ lit. C pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4. Dla części zamiennych będących podzespołem budowy przeciwwybuchowej (dla zadania nr 1 poz. 1-5, 8, 10, 12; zadania nr 3 poz. 4-9; zadania nr 9 poz. 2-5, 7, 9; **zadania nr 11 poz. 49) oferta powinna dodatkowo zawierać dokumenty potwierdzające wymagania określone w ust. II. Pkt 3 ppkt 2) tj.: odpowiednio:**
(...)

Załącznik nr 1 do SWZ lit. D pkt 2 w zakresie ppkt a) i b) otrzymują brzmienie:

D. Dokumenty i informacje wymagane przed zawarciem umowy:

2. Dokumenty w formie elektronicznej:

- a) **Certyfikat** badania typu WE/UE na zgodność z Dyrektywą 2014/34/UE (ATEX) wydany przez jednostkę notyfikowaną Certyfikat badania typu WE lub Orzeczenie KDB Barbara określający możliwość zabudowy urządzenia w przestrzeniach zagrożonych wybuchem **(dla zadania nr 1 poz. 1-5, 8, 10, 12; zadania nr 3 poz. 4-9; zadania nr 9 poz. 2-5, 7, 9; **zadania nr 11 poz. 49**).**



- b) **Odpowiednio Wzór Deklaracji zgodności, Wzór Deklaracji zgodności UE lub Wzór Świadectwa zgodności UE** potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie dyrektyw mających zastosowanie i stopień ochrony **(dla zadania nr 1 poz. 1-5, 8, 10, 12; zadania nr 3 poz. 4-9; zadania nr 9 poz. 2-5, 7, 9; zadania nr 11 poz. 49,)**.

Załącznik nr 1 do SWZ lit. E pkt 2 w zakresie ppkt e) otrzymuje brzmienie:

E. Dokumenty wymagane przy dostawie:

2. **Dokumenty wymagane do każdej dostawy do magazynów materiałowych każdego Oddziału Polskiej Grupy Górniczej S.A. objętego umową w formie papierowej:**

- e) Dokumenty dla urządzeń budowy przeciwwybuchowej dla podzespołu **(dla zadania nr 1 poz. 1-5, 8, 10, 12; zadania nr 3 poz. 4-9; zadania nr 9 poz. 2-5, 7, 9; zadania nr 11 poz. 49)** odpowiednio:
(...)

Załącznik nr 2 do SWZ w zakresie zadania nr 11 otrzymuje brzmienie:

Zadanie 11 - Podzespoły i części zamienne	Ilość	Cena jedn. netto	VAT	Wartość netto	Wartość brutto
(...)					
11.49 PRZEPUST BOCZNY ŁĄCZĄCY DWIE SKRZYNKI Q 48 ROZDZIELNIA RTI	10,000 szt.	zł		zł	zł
11.50 STEROWNIK=REGULATOR TYRYSTORÓW RTG-500/1000/C 302.113-U102 LUB 302.113-U202 500KW 230V 3X1000V 0-40C 50HZ DO ROZRUSZNIKA TYRYSTOROWEGO OGNIOSZCZELNEGO RTOCA-2/315 RTOCA-2/400 RTO-500	3,000 szt.	zł		zł	zł
Razem wartość części nr 11					
Łączna wartość oferty brutto					

Załącznik nr 3 do SWZ lit. A w zakresie zadania nr 11 otrzymuje brzmienie:

Nr zadania/ pozycja	Parametry wymagane przez Zamawiającego	Parametry Oferowane przez Wykonawcę (wpisać odpowiednio TAK/NIE, lub wartość parametru)
11 - Podzespoły i części zamienne (na pozycje)		
(...)		
49	PRZEPUST BOCZNY ŁĄCZĄCY DWIE SKRZYNKI Q 48 ROZDZIELNIA RTI	
50	STEROWNIK=REGULATOR TYRYSTORÓW RTG-500/1000/C 302.113-U102 LUB 302.113-U202 500KW 230V 3X1000V 0-40C 50HZ DO ROZRUSZNIKA TYRYSTOROWEGO OGNIOSZCZELNEGO RTOCA-2/315 RTOCA-2/400 RTO-500	

Załącznik nr 4 do SWZ - JEDNOLITY EUROPEJSKI DOKUMENT ZAMÓWIENIA – w zakresie części I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji zamawiającej lub podmiotu zamawiającego: Informacje na temat postępowania o udzielenie zamówienia: Krótki opis pkt 7 otrzymuje brzmienie:

7. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne części zamówienia (zadania) wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SWZ. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia. Liczba części zamówienia (zadań) wynosi: 11. W przypadku części zamówienia (zadań) nr 1-4, 6-10 składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy i ilościowy części zamówienia (zadania). W przypadku części zamówienia (zadania) nr 5 oraz zadania nr 11 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pozycje asortymentowe (części zamienne wyszczególnione w Załączniku Nr 2 do SWZ) w ramach zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres ilościowy danej pozycji. Liczba pozycji asortymentowych w zadaniu nr 5 wynosi: 7, a w zadaniu nr 11 wynosi: 50.



Pytanie nr 3:

Dzień dobry, uprzejmie proszę o skorygowanie poz. 9.5 z zadania nr 9 tj. przekaźnik 3RB2036, ponieważ jest on już nie produkowany oraz nie jest wyrobem producenta podzespołów do wyłącznika typu "WROT" z zadania nr 9.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ lit. B cz. II pkt 2 ppkt 3) Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert tożsamyh w przypadku zaprzestania produkcji wyrobów. Przekaźnik 3RB2036 jest katalogową częścią stosowaną w wyłącznikach WROT produkowaną przez SIEMENS.

Pytanie nr 4:

Proszę również o przesunięcie terminu składania ofert do 09.04.2025 roku.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dokona modyfikacji treści SWZ zgodnie z poniższym:

Część XII. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

1. Ofertę należy złożyć **do dnia 09.04.2025 r. godz. 10:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 09.04.2025 r. godz. 11:00.**
3. Do składania i otwarcia ofert używany jest portal EFO.
4. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej informację z otwarcia ofert.
5. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą **do dnia 07.07.2025 r.** Pierwszym dniem terminu jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana treść Załączników nr 1, 2 i 3 oraz Załącznik nr 4 (JEDZ) są dostępne do pobrania w Profilu Nabywcy Zamawiającego.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej