



Nasz znak: 71/EZP/AK/482401870/7662/25

Rybnik, dnia 14.03.2025r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych w temacie: **Modernizacja systemu odprowadzania wody do pompowni PGWiR S.A. Jastrzębie Zdrój z osadnika wód dołowych nr 1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW (nr sprawy: 482401870)**

Zgodnie z § 32 pkt. 2 i 3 Regulaminu udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej, Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego procedurą u Pzp pt. „Modernizacja systemu odprowadzania wody do pompowni PGWiR S.A. Jastrzębie Zdrój z osadnika wód dołowych nr 1 dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK ROW”, udziela odpowiedzi na zapytanie do treści SWZ w następujący sposób:

### **Zapytanie Wykonawcy:**

W związku z udziałem w postępowaniu, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii realizacji robót na wykop otwarty lub inne. Zgodnie z założeniami projektowymi rurociąg ma być wykonany w stalowej rurze ochronnej metodą przewiertową.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie dopuszcza zmiany przez Wykonawcę zastosowanych w projekcie technologii. Zgodnie z założeniami projektowymi rurociąg ma być wykonany w stalowej rurze ochronnej metodą przewiertową, zgodnie z projektem budowlanym.

Przewodniczący Komisji Przetargowej