



Wykonawcy postępowania

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia nieobjętego ustawą Prawo Zamówień publicznych pt.: *„Wykonanie kontroli okresowej rocznej (2023) stanu technicznego kominów i chłodni kominowych oraz pomiaru pionowości kominów, obejmujący obiekty w poszczególnych rejonach Zakładu Elektrociepłowni: C 1 Maj, EC Markłowice, C Chwałowice, EC Jankowice, C Rymer, C Marcel, EC Rydułtowy, C Anna i C Jedłownik.”* (nr sprawy 542300404).

W oparciu o par. 32 Regulaminu udzielenia zamówień w Polskiej Grupie Górniczej spółka akcyjna Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w następującym zakresie:

Pytanie 1:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu przekazania opracowań z kontroli okresowej kominów i chłodni, a tym samym wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 60 na 90 dni. Wyniki przetargu planuje się ogłosić w dniu 27.10.2023 r. Zgodnie z Załącznikiem nr 1 (SOPZ) punkt III. Termin realizacji zamówienia wskazano: „60 dni od podpisania umowy”. Dla zgłoszonych 19 obiektów, po odliczeniu dni wolnych od pracy z kalendarzowych 60 dni, pozostaje 40 dni na wykonanie prac. To daje 2 dni na obiekt (dojazd, praca w terenie, opracowanie wyników i kosztorysu oraz wykonanie protokołu). Jest to zdecydowanie za krótki czas w aspekcie pracy na wysokości oraz biorąc pod uwagę nieprzewidywalność pogody w jesienno-zimowym okresie i nadchodzące święta (1 listopad, Boże Narodzenie).

W związku z powyższym proponujemy wprowadzić zmianę w powyższym punkcie na:

Termin realizacji zamówienia:

„Wykonanie prac polowych – 60 dni od dnia podpisania umowy. Dostarczenie protokołów pokontrolnych – 90 dni od dnia podpisania umowy”.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie proponowanych zmian.

Polska Grupa Górnicza S.A.
Oddział Zakład Elektrociepłowni
PEŁNOMOCCNIK ZARZĄDU
DYREKTOR OS. TECHNICZNYCH

Mieczysław Damiec